



URZĄD STATYSTYCZNY w LUBLINIE

20-068 LUBLIN, ul. St. Leszczyńskiego 48

Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61, e-mail: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

Lublin, dnia 17 czerwca 2016 r.

Znak: LUB-AD.2721.60.2016.5

Informacja

Urząd Statystyczny w Lublinie kierując się rzetelnością postępowania i reagując na zgłaszane wątpliwości Wykonawców informuje, że:

- 1) zamieszczona *Analiza pomiaru poboru mocy czynnej, biernej i zawartości wyższych harmonicznych* nie jest wiążąca przy doborze metody kompensacji mocy biernej ani przy określeniu wielkości mocy przez Wykonawcę,
- 2) na Wykonawcy spoczywa ciężar doboru metody kompensacji, określenia wielkości mocy biernej i doboru właściwego zestawu kompensującego,
- 3) zamawiający wymaga, aby gwarantowane zniwelowanie mocy biernej pojemnościowej wyniosło przynajmniej 97%,
- 4) zamawiający wymaga, aby w wyniku zastosowanego rozwiązania kompensacji mocy biernej przez Wykonawcę nie nastąpiło przekompensowanie energii biernej indukcyjnej o $0,4 \text{ tg } \varphi$,
- 5) zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed montażem urządzenia i po jego montażu dokonał samodzielnie pomiarów i przedstawił zamawiającemu ich wyniki,
- 6) w przypadku braku spełnienia wymagań określonych w pkt 3 i 4 z winy Wykonawcy zamawiający będzie dochodził roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i ponoszonych z tego powodu strat.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje:

- 1) wydłużamy termin składania ofert do dnia **29 czerwca 2016 r.**,
- 2) wydłużamy termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia **5 sierpnia 2016 r.**

Sporządził:

(podpis pracownika merytorycznego)

Zatwierdził: **OR**

dr Krzysztof Markowski

(podpis i pieczęć Dyrektora US)